


Datos hidráulicos	Q=12.00 L/s; V=0.45 m/s PVC U/Z 200 mm 1.00 MPa																								
Abscisas	0+680	0+700	0+720	0+740	0+760	0+780	0+800	0+820	0+840	0+860	0+880	0+900	0+920	0+940	0+960	0+980	1+000	1+020	1+040	1+060	1+080	1+100	1+120	1+140	1+160
Cota de Terreno	2080.01	2077.79	2077.27	2073.67	2067.31	2067.05	2067.88	2070.59	2068.68	2065.92	2060.59	2057.59	2054.06	2045.22	2036.94	2045.61	2052.25	2055.46	2060.64	2066.05	2068.43	2073.12	2076.64	2076.26	2067.80
Cortes	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.81	1.33	0.77	0.80	0.67	0.83	0.80	0.80	0.80	0.96	0.80	0.80	0.77
Cota de Proyecto	2079.21	2076.99	2076.47	2072.87	2066.51	2066.25	2067.08	2069.79	2067.88	2065.12	2059.79	2056.79	2053.25	2044.90	2036.16	2044.81	2052.58	2054.64	2060.04	2064.25	2067.63	2072.55	2074.84	2075.46	2067.03

SECCION MINIMA
EXCAVACION Y RELLENO

ESCALA: GRAFICA

SIMBOLOGIA	
	TUBERIA PVC PRESION
	VALVULA DE AIRE (VA)
	VALVULA DE DESAGUE (VD)



**EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CALVAS EP**

PROYECTO:
ESTUDIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE URBANO MARGINAL CHILE,
PARROQUIA CHILE, CANTÓN CALVAS, PROVINCIA DE LOJA

CONTENIDO:
- PERFIL HIDRÁULICO CONDUCCIÓN CHAMANA

CONSULTORÍA	ADMINISTRACIÓN	FISCALIZACIÓN
ING. ANGEL M. MONTOYA PONCE CONSULTOR	ING. ANTONIO JUMBO ESTRADA ADMINISTRADOR	ING. IVÁN VALLEJO FISCALIZADOR

LAMINA Nº
8
DE
44

FECHA: ABRIL 2021

ESCALAS: INDICADAS